

Mötesdatum

Samhällsbyggnadsutskottet

2025-05-20

§34

Nytt avloppsreningsverk Hjältan (KS 25/265)**Beslut**

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. uppdra till kommunchef att utreda, planera och projektera ett nytt avloppsreningsverk i Hjältan som uppfyller tekniska, miljömässiga och ekonomiska krav på verksamheten
2. utredningar ska omfatta även olika former av finansieringsmöjligheter.
3. anslå 700 000 kronor i investeringsmedel för 2025 för att bekosta utredning, planering och projektering av avloppsreningsverket.

Sammanfattning

Kriminalvården planerar att utöka sin verksamhet i Hjältan (Viskananstalten) vilket kommer att innebära ökat antal intagna och personal med en beräknad belastning om totalt 450 pe (personekvivalenter). Detta innebär en betydande påverkan på den kommunala infrastrukturen, inte minst avloppshanteringen. Det befintliga avloppsreningsverket är dimensionerat för 300 pe vilket innebär att verket och befintlig utloppsledning inte är dimensionerad för att hantera den förväntade belastningen. För att möta både nuvarande och framtida behov behöver kommunen fortsätta arbetet med att planera och projektera ett nytt avloppsreningsverk dimensionerat för 900 pe.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse