

Sweco Environment AB
Att: Jessica Raftsjö Lindberg
jessica.raftsjolindberg@sweco.se

Yttrande i avgränsningssamråd om koncession för ny 145 kV kraftledning mellan Ånge och planerad vindpark Fasikan i Bräcke kommun

Kommunens yttrande

Vid val av alternativ för ledningsdragningar är det en fördel om befintliga ledningsgator kan utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt för att minimera nya ingrepp i landskapsbilden och i miljön. Den fortsatta undersökningen bör därför omfatta samtliga ledningsalternativ, även B1, för att få fram ett bättre underlag inför det slutliga valet av alternativ.

Sökande anger att markkabel ska förläggas närmast transformatorstationen i Ånge då utrymmet är begränsat på grund av befintlig infrastruktur. Kommunen förordar markkabel i tätorter för att minimera ingreppet i miljön, samt även utanför tätorterna i lägen där miljöpåverkan från luftledningar behöver undvikas. Detaljprojekteringen av markkabelns förläggning bör ske i nära samråd med kommunen och övriga berörda markägare.

Luftledningsalternativen berörs inte av områdesbestämmelser och passerar inte nära skolor, förskolor eller annan likande verksamhet. Däremot är följande detaljplaner i Ånge tätort berörda direkt eller nära angränsande; 22-ÅNG-317 (nära angränsande), 22-ÅNG-64 (nära angränsande), 22-ÅNG-324 (berörs), 2260-P90/0618/3 (berörs).

Sökande bör eftersträva att göra så liten påverkan på våtmarker som möjligt, därav bör kreosotimpregnerade ledningsstolpar undvikas i dessa områden. Vi påminner om att det krävs strandskyddsdispens för dragnings av kraftledning kring vattendrag om det medför placering av kraftledningsstolpar inom 100 meter från strandkant.

Bakgrundsbeskrivning

Arise Elnät AB avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för ny 145 kV kraftledning mellan befintlig transformatorstation i Ånge och tillståndsgiven vindpark Fasikan. Vindparken är belägen i Bräcke kommun med beviljat tillstånd för byggnation av 15 vindkraftverk.

Sweco Environment AB genomför på uppdrag av Arise Elnät AB ett kombinerat undersökningssamråd enligt Miljöbalken 6 kap. 23–25 § och avgränsningssamråd enligt 29–32 §.

Syftet med samrådet är att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej samt att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

I samrådsunderlaget finns två huvudsakliga luftledningsalternativ, A1 och B1, där alternativ A1 har den alternativa delsträckan A2. För båda alternativen föreslås att en markkabel ska förläggas närmast transformatorstationen i Ånge då utrymmet är begränsat på grund av befintlig infrastruktur.

Av samrådsunderlaget framgår att sökande förespråkar alternativ A1 då det bedöms innebära minst påverkan på naturmiljön (små effekter). Alternativ A2 bedöms ha små till måttliga effekter på naturvärden och alternativ B1 bedöms ha måttlig till stor påverkan.

I samrådsunderlaget har sökande själv gjort bedömningen att den nya kraftledningen kommer medföra en betydande miljöpåverkan. Ånge kommun lämnar yttrande i avgränsningssamrådet enligt Miljöbalken 6 kap. 29–32 §§.

Kommunens yttrande gäller enbart de delar av ledningsalternativen som utreds inom Ånge kommun.

FÖR ÅNGE KOMMUN

Erik Lövgren
Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Wallsten
Kommunchef