



Dnr: MH-2023-1055  
Beslutsnummer: 2024-44  
Handläggare: Emma Eriksson Norman  
[bygg-miljonamnden@bracke.se](mailto:bygg-miljonamnden@bracke.se)

Datum  
2024-01-19

Kommunstyrelsen Ånge  
Box 4  
84121 Ånge

## Föreläggande åtgärder avloppsreningsverk Ånge

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Kommunstyrelsen, Ånge kommun med organisationsnummer 212000-2387 att:

- Förstärka de säkerhetsåtgärder som krävs för ett godtagbart områdesskydd så att verksamheten inte är tillgängligt för allmänheten.
- Samtliga driftstörningar ska sammanställas och rapporteras till Bygg- och miljöförvaltningen. Driftstörningar av betydande grad ska rapporteras omgående. Övriga driftstörningar kan inkomma löpande eller i form av sammanställning.
- Kommunstyrelsen ska inkomma med en plan för det enskilda slammet som körs till verket. Externt slam ska provtas tillsammans med inkommande avloppsvatten, vilket inte görs idag.

### Lagrum

Beslut om att inkomma med förbättringsåtgärder fattas med stöd av:

- MB 2 kap 2 § och 26 kap 9 §§
- NFS 2022:6 10-13 och 15 §§

Beslutet är fatta på delegation enligt delegationsordningen, punkt M11.1 och M11.5

### Bygg- och miljöförvaltningens bedömning

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att Kommunstyrelsen inte uppfyller 2 kap. 2 § och 26 kap. 9 §§ Miljöbalken samt 10-13 och 15 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2022:6).

Som exempel var vid tillsynsbesök stängslet trasigt och hade defekter på grindarna. Vid ett icke inplanerat platsbesök stod den ena grinden öppen när ingen ansvarig var på plats på området. Områdesskydd är viktigt för att försvåra intrång och bör därför ses över. Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vid tillsynsbesök uppgav driftteknikern för verksamheten att inte samtliga driftstörningar rapporterades in. Enligt 6 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om det inträffar en driftstörning i verksamheten eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Idag körs slam från enskilda avlopp till Ånge avloppsreningsverk där det lastas av i en av verkets dammar. Det externa slammet tillkommer efter provtagning av inkommande avloppsvatten och provtas separat en gång per år. Provtagning ska enligt 10 § NFS 2022:6 ske så att uttagna prover blir representativa för det avloppsvatten som ska kontrolleras. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att proverna inte är representativa då externslammet idag inte provtas tillsammans med inkommande vatten. Föregående föreläggande från 2021 gällande att inkomma med en plan för det enskilda slammet som körs till verket har försenats på grund av föräldraledighet.

## Bakgrund

2023-10-24 var bygg- och miljöförvaltningen förbi verksamheten utan att någon ansvarig var på plats. 2023-10-26 var bygg och miljöförvaltningen på ett planerat tillsynsbesök hos verksamhetsutövaren. Under den planerade tillsynen så utfrågades verksamhetsutövaren om föregående förelägganden. Under båda besöksstillfällena upptäcktes nyuppkomna brister. En tillsynsrapport skickades ut till samhällsbyggnad 2023-12-04. Därefter fördes en mailkonversation mellan bygg- och miljöförvaltningen och VA-chef Emma Gustavsson gällande grunder till ett eventuellt föreläggande.

## Underlag för beslut

2023-10-24 Tillsyn  
2023-10-26 Tillsyn  
2013-11-19 Samråd länsstyrelsen Västernorrland  
2023-12-04 kommunikering  
2023 Mailkonversation med VA-chef Emma Gustavsson

För bygg- och miljönämnden

Emma Eriksson Norman  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

## Bilaga

1. Hur man överklagar

## Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om du inte är nöjd med Bygg- och miljönämndens beslut, kan du **skriftligen** överklaga det hos Länsstyrelsen. Den måste ha kommit in inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I annat fall kan ditt ärende inte tas upp och prövas.

Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Jämtlands eller Västernorrlands län men skickas till Bräcke Kommun, bygg- och Miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke.

## Hur man utformar sitt överklagande

I besvärsskrivelse skall du ange:

- vilket beslut du överklagar, beslutets datum och ärendenummer
- hur du vill att beslutet skall ändras
- varför du menar att beslutet är felaktigt

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du sända med kopior.

Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Lämna också följande uppgifter om du inte tidigare lämnat dem:

- Telefonnummer dagtid där du kan nås
- Adress där du kan nås
- Eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna sända handlingar till dig.

*Meddela om du skall flytta eller befinna dig på en annan adress än din folkbokföringsadress en längre tid.*

## Ombud

Du har rätt att anlita ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall skall ombudet underteckna skrivelsen, bifoga fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

För mer information, *kontakta bygg- och miljöförvaltningen på 0693-161 00 eller via mail [bygg-miljonamnden@bracke.se](mailto:bygg-miljonamnden@bracke.se)*